

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000119

Mersen France SB S.A.S. (生产者) 及 浙江茗熔电器保护系统有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Mersen France SB S.A.S. (生产者) 及 浙江茗熔电器保护系统有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: M ersen France SB S.A .S.
生产者地址: 15 rue Jacques de V aucanson 69720 Saint Bonnet de M ure, France
依据的强制性产品认证规则: CN CA -C 03-02 2014 低压元器件
产品名称: 熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 浙江茗熔电器保护系统有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十一路

生产者联系信息

名称: M ersen France SB S.A .S.
地址: 15 rue Jacques de V aucanson 69720 Saint Bonnet de M ure, France
联系人: 王凌波
电话: 18958728032
电子邮箱: potter.wang@mersen.com
自我声明时间: 2020-06-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十一路
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 浙江茗熔电器保护系统有限公司
地址: 浙江省温州市乐清市浙江省乐清经济开发区纬十一路
联系人: 王凌波
电话: 0577-18958728032
电子邮箱: potter.wang@mersen.com
自我声明时间: 2020-06-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十一路
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000119

产品系列、型号、规格:

M ultivert3-630 1×3P, M ultivert3-630 1×3P-22SZV K 41, M ultivert3-630 1×3P-22SZV K 43I, M ultivert3-630 3×1P, M ultivert3-630 3×1P-22SZV K 41, M ultivert3-630 3×1P-22SZV K 43I;详见附件

生产者联系信息

名称: M ercen France SB S.A .S.
地址: 15 rue Jacques de V aucanson 69720 Saint Bonnet de M ure, France
联系人: 王凌波
电话: 18958728032
电子邮箱: potter.wang@mercen.com
自我声明时间: 2020-06-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十一路
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 浙江茗熔电器保护系统有限公司
地址: 浙江省温州市乐清市浙江省乐清经济开发区纬十一路
联系人: 王凌波
电话: 0577-18958728032
电子邮箱: potter.wang@mercen.com
自我声明时间: 2020-06-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十一路
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000119

产品系列、型号、规格(附件):

型号: Multivert3-630 1×3P, Multivert3-630 1×3P-22SZVK41,
Multivert3-630 1×3P-22SZVK43I, Multivert3-630 3×1P, Multivert3-630 3×1P-
22SZVK41,
Multivert3-630 3×1P-22SZVK43I
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
约定发热电流(Ith): 630A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie):
AC-21B: Ue/ Ie: 690V/630A;
AC-22B: Ue/ Ie: 500V/630A;
AC-23B: Ue/ Ie: 400V/630A;
额定短时耐受电流(Icw): Multivert3-630 1×3P, Multivert3-630 1×3P-22SZVK41,
Multivert3-630 1×3P-22SZVK43I: 15kA/1s;
Multivert3-630 3×1P, Multivert3-630 3×1P-22SZVK41,
Multivert3-630 3×1P-22SZVK43I: 12kA/1s;
额定短路接通能力(Icm)(峰值): 16kA;
额定限制短路电流(Iq): 80kA(690V), 120kA(500V), 120kA(400V);
极数: 3P;
外壳防护等级: IP30;
频率: 50/60Hz

生产者联系信息

名称: M ersen France SB S.A.S.
地址: 15 rue Jacques de Vaucanson 69720 Saint
Bonnet de M ure, France
联系人: 王凌波
电话: 18958728032
电子邮箱: potter.wang@mersen.com
自我声明时间: 2020-06-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬
十一路
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 浙江茗熔电器保护系统有限公司
地址: 浙江省温州市乐清市浙江省乐清经济开
发区纬十一路
联系人: 王凌波
电话: 0577-18958728032
电子邮箱: potter.wang@mersen.com
自我声明时间: 2020-06-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬
十一路
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。